



Zagreb, 30. studenoga 2017. godine

Predmet: Nabava i ugradnja UPS uređaja u TS tunela Javorova Kosa (ev.br.: 124-B-17/1)

Odgovori na pitanja ponuditelja

1. **Pitanje:** Molimo da definirate traženu autonomiju uz opterećenje u kW; UPS uređaji 15 kVA mogu imati različitu izlaznu snagu u kW.

Odgovor: Uobičajeno je da je predviđeni $\cos\phi=0,9$, što bi za UPS snage od 15kVA značilo da tražena autonomija mora biti za minimalnu izlaznu snagu od 13,5kW.

2. **Pitanje:** Kako je izmjenom dokumentacije došlo do izmjena tehničkih specifikacija UPS-a te se sada traži uređaj sa trofaznim ulazom i izlazom, a traži se i garancija od 36 mj. koja nije standard, smatramo da je nemoguće ponuditi adekvatan UPS uređaj u zadanom cjenovnom rangu. Predlažemo uvećanje procijenjene vrijednosti nabave za 15%.

Odgovor: Ponuditelj može ponuditi, a Naručitelj može prihvatiti cijenu ponude iznad procijenjene vrijednosti.