

Zagreb, 14. lipanj 2018. godine

Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

Predmet: Zaštita pokosa od površinske erozije na dionici Karlovac-Vukova Gorica (ev. broj: 56-B-18)

– **Odgovori na pitanja ponuditelja 3**

Pitanje: „minimalna vrijednost vlačne čvrstoće 3kN/m ili može biti manja jer u troškovniku piše do 3kN/m?“

Odgovor: Tekst troškovnika pod stavkom B.6. mijenja se i glasi: Mreža mora imati otpornost na atmosferske utjecaje od minimalno 5 godina i minimalnu vlačnu silu sustava **od 3 kN/m**.